

様式第6号（第12条関係）

条件付一般競争入札設計図書等に関する質問書兼回答書

1. 工事番号 第806号
2. 工事名 後沢住宅長寿命化改修工事

番号	質問事項	回答
1	設計図書において、仮設工事のバルコニー側は足場工事が有りますが、浴室側の足場工事は含まれていませんが、無しでしょうか。ご教授お願いいたします。	内部での工事でしたので、無しとしております。施工の安全上、外部にも必要と判断しましたら、変更で対応いたします。
2	単価適用月日はいつでしょうか。	令和5年3月15日になります。
3		

※質問がない場合は提出不要です。

※町記入欄

受付日	令和5年 4月 28日
回答日	令和5年 5月 9日