

条件付一般競争入札設計図書等に関する質問書兼回答書

1. 工事番号R8 安第 1 号
2. 工事名2-1 消防屯所改修工事

番号	質問事項	回答
1	・特記仕様書、A-05 8 その他の の項目で voc 測定試験の実施とありますが、設計図書の共通仮設費(積上)には無いですが、実施不要なのか? または、必要であれば箇所、個数の 明示ご教授お願い致します。	落札業者との協議になります。
2	・特記仕様書、A-04 7 環境配慮 の項目で石綿含有産業廃棄物の事前調査が請負業者の必須になりますが、 調査費、報告書作成等の経費は設計 図書には含まれておりませんが、ご教授お願い致します。	石綿の使用箇所について、設計図書に明示しているため、 計上しません。ただし、着工後、明示箇所以外で確認が必要な場合、別途協議とします。