

条件付一般競争入札設計図書等に関する質問書兼回答書

1. 工事番号 8 産創第 402 号

2. 工事名 道の駅ならば喫煙所設置工事

番号	質問事項	回答
1	設計書でパーテーション設置とありますが、現況がウッドデッキで詳細が明確じゃなく積算できません。また、パーテーションの詳細が無く基礎工事は含まれますか?	<p>現況のウッドデッキの一部分を取り外し、パーテーションを設置します。ウッドデッキの下にコンクリート基礎はありますが、高さがあるためパーテーションの支柱にブロック基礎を想定しています。</p> <p>なお、高さについては不明確のため、基礎工事は当初設計には含まれていません。契約締結後に受注者と発注者で協議のうえ決定するものとしします。</p>
2	設計図で、施工箇所を明確にお願いします。 (例) 延長 10.0m×高さ 2.0m 材料搬入は車または人力?	<p>温泉保養施設と道路休憩施設の間にあるウッドデッキに施工する想定です。詳細については、契約締結後に受注者と発注者で協議のうえ決定するものとしします。</p> <p>なお、喫煙所の大きさ及び搬入方法は以下のとおりです。</p> <p>大 き さ：延長 10.0m×高さ 2.0m 搬入方法：駐車場からウッドデッキまでは人力</p>